

Na podstawie art.38 ust.2 **Prawo Zamówień Publicznych** (tekst jednolity Dz. U. Nr. 223. poz. 1655 z 2007 r.) udzielam wyjaśnienia do SIWZ.

Pyt. 1.

W punkcie IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA podpunkt 9. Zamawiający podaje, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi stosować min. Przepisy wynikające z ustawy o odpadach. Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. czyszczący zbiornik jest wytwórcą odpadów, a wytwórca odpadów musi uzyskać decyzje zatwierdzającą Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Czy Oferent powinien dołączyć do ofert w/w decyzję wydaną przez właściwy organ, zgodnie z przywołanymi przepisami, w miejscu prowadzenia prac będących przedmiotem postępowania przetargowego?.

Odpowiedź:

Oferent powinien posiadać uprawnienia lub być w posiadaniu umowy z podwykonawcą. Art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2007. 39.251) odpady powinny być przekazywane do najbliższej położonych miejsc, w których mogą być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwione. Zamawiający będzie żądał kart odpadu przekazania do utylizacji.

Pyt. 2.

W formularzu ofertowym wykonawca musi określić, na jaki okres udziela Zamawiającemu gwarancji. W opisie przedmiotu zamówienia (punkt IV. OPIS OFERT –podpunkt 3) Zamawiający podaje, iż okres gwarancji na wykonaną usługę oraz na zamontowane urządzenia ma wynosić 36 miesięcy. Czy Zamawiający dopuszcza zapewnienie gwarancji 12 miesięcy na w/w urządzenia, jeżeli gwarancja producentów tych urządzeń wynosi 12 miesięcy?.

Odpowiedź:

Gwarancja musi obejmować 36 miesięcy na całe zamówienie.

Pyt. 3.

Czy zamawiający pokrywa opłaty OUM czy też należy je doliczyć do ceny ofert?.

Odpowiedź:

Poz. 114 i 189 w przedmiarze robót określa, że wykonanie i koszty wykonania przez OUM są po stronie oferenta.

Pyt. 4.

Czy zamawiający zapewni nieodpłatnie odpowiednią ilość paliwa oraz cysterne na czas litrażowania zbiorników?.

Odpowiedź:

Zamawiający zapewni ilość paliwa i cysterne do litrażowania nieodpłatnie.

Pyt. 5.

W związku z faktem, iż terminy litażowania zbiorników narzucone są ogólnie przez OUM – czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zamówienia o okres potrzebny na legalizację zbiorników? Jest to niezależne od wykonawcy, a jedynie od przychylności OUM.

Odpowiedź:

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia w SIWZ na 30.10.2008 r. jako termin wykonania całego zamówienia.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu, jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z ewentualną naprawą zbiorników narzuconych ogólnie przez WDT?

Odpowiedź:

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia w SIWZ na 30.10.2008 r. jako termin wykonania całego zamówienia.

Pyt.7

Czy zamawiający dopuszcza, w ramach dodatkowego wynagrodzenia możliwość wykonania ewentualnych dodatkowych prac naprawczych, narzuconych przez WDT i nie ujętych w przedmiarach robót?

Odpowiedź:

Na dzień opracowania SIWZ Zamawiający nie przewiduje dodatkowych prac. Stosowana jest ustawa - **Prawo Zamówień Publicznych** (tekst jednolity Dz. U. Nr. 223. poz. 1655 z 2007 r.) udzielam wyjaśnienia do SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY

.....

Z.L. /052/ 3596205